

P.E.B.A. Castell'Alfero

Edifici e spazi pubblici:

Schede Riassuntive

Arch. Simona Paniati
Arch. Veronica Ruscalla
Geom. Valentina Conversano

| | | | |
|--|--|---|--|
| E.1. | Destinazione: COMUNE DI CASTELL'ALFERO | | E.1. - P.T. e 1°P |
| | Cimitero di Castell'Alfero | | |
| | Struttura: Via Canonico Pastrone, accesso da Strada Provinciale 88 | | |
| Descrizione percorso ingresso: Ingresso pedonale da Via Cnonico Pastrone | | | |
| Giudizio sintetico accessibilità per persone su sedie a ruote | | Giudizio sintetico di accessibilità per persone cieche | Giudizio sintetico di accessibilità per persone sorde |
| X | ACCESSIBILE | ACCESSIBILE | ACCESSIBILE |

Descrizione percorso esterno

Con arrivo con mezzo proprio dalla Strada Provinciale 88, si interseca Via Canonico Pastrone dove è presente l'ingresso principale.

Pavimentazione

Dislivelli sul percorso

Ostacoli

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| | Continua non sdruciolevole | X | Dislivelli inferiori a cm 2,5 | X | Presenti |
| X | Sconnessa | X | Dislivelli raccordati | | Non presenti |
| | Mancante | X | Dislivelli non raccordati | | |

Tipologia percorso

Tipologia parcheggio

Collegamento parcheggio/percorso

| | | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|---|----------------|
| X | Su marciapiede | | Posto privato | | Complanare |
| | A raso | | Convenzionato | X | Raccordato |
| X | Senza marciapiede | X | Parcheggio pubblico | X | Non Raccordato |

Caratteristica ingresso

Superamento ingresso

Altezza citofono/campanello

| | | | | | |
|---|------------------|---|-------------|---|--------------|
| | Apertura Esterna | X | Gradino | | Presente |
| | Apertura Interna | X | Rampa | X | Non presente |
| X | Vano Aperto | | Servo Scala | | Altezza |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| Spazio Interno | Localizzazione funzione | | Collegamenti interni | | Segnaletica per non vedenti | |
| | | Piano terra | X | Scala | X | Non presente |
| | | Piano rialzato | | Rampa | | Braille |
| | | Piano terzo | | Servo Scala | | Sonora |
| | X | Su più piani | | Ascensore | | Braille e Sonora |
| | Localizzazione Ascensore | | Dimensioni Ascensore | | Larghezza minimi passaggi | |
| | | Piano Terra | Larghezza | | | |
| | | Piano Primo | Profondità | | | |
| | | | Portata | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| Bagni | Presenza di ausili | | Accessibilità | |
| | | Presenti | | Facilmente accessibile |
| | X | Non Presenti | X | Percorso NON Segnalato |



| | | | |
|--|---|---|--|
| E.2. | Destinazione: COMUNE DI CASTELL'ALFERO | | E.1. - P.T. e 1°P |
| | Struttura: Scuola dell'infanzia e primaria di primo grado | | |
| | Descrizione percorso ingresso: Ingresso da Via Pastrone | | |
| Giudizio sintetico accessibilità per persone su sedie a ruote | | Giudizio sintetico di accessibilità per persone cieche | Giudizio sintetico di accessibilità per persone sorde |
| X | ACCESSIBILE (da via Roma) | | ACCESSIBILE |

Descrizione percorso esterno

Da Via Pastrone, si parcheggia si attraversa la strada e si entra nel porticato delle scuole,

Pavimentazione

Dislivelli sul percorso

Ostacoli

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| X | Continua non sdruciolevole | X | Dislivelli inferiori a cm 2,5 | X | Presenti |
| | Sconnessa | X | Dislivelli raccordati | | Non presenti |
| | Mancante | X | Dislivelli non raccordati | | |

Tipologia percorso

Tipologia parcheggio

Collegamento parcheggio/percorso

| | | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|---|----------------|
| | Su marciapiede | | Posto privato | X | Complanare |
| X | A raso | | Convenzionato | | Raccordato |
| | Senza marciapiede | X | Parcheggio pubblico | | Non Raccordato |

Caratteristica ingresso

Superamento ingresso

Altezza citofono/campanello

| | | | | | |
|---|------------------|---|-------------|-------|--------------|
| X | Apertura Esterna | X | Gradino | X | Presente |
| X | Apertura Interna | | Rampa | | Non presente |
| | Con bussola | | Servo Scala | 1,30m | Altezza |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| Spazio Interno | Localizzazione funzione | | Collegamenti interni | | Segnaletica per non vedenti | |
| | | Piano terra | X | Scala | X | Non presente |
| | | Piano rialzato | | Rampa | | Braille |
| | | Piano terzo | | Servo Scala | | Sonora |
| | X | Su più piani | | Ascensore | | Braille e Sonora |
| | Localizzazione Ascensore | | Dimensioni Ascensore | | Larghezza minimi passaggi | |
| | | Piano Terra | Larghezza | | | |
| | | Piano Primo | Profondità | | | |
| | | | Portata | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| Bagni | Presenza di ausili | | Accessibilità | |
| | | Presenti | | Facilmente accessibile |
| | X | Non Presenti | X | Percorso NON Segnalato |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| Riferimenti Fotografici |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|--|
| E.3. | Destinazione: COMUNE DI CASTELL'ALFERO | | E.1. - P.T. e 1°P |
| | Struttura: Cimitero Callianetto - Via Beretta | | |
| | Descrizione percorso ingresso: Ingresso pedonale da Via Beretta | | |
| Giudizio sintetico accessibilità per persone su sedie a ruote | | Giudizio sintetico di accessibilità per persone cieche | Giudizio sintetico di accessibilità per persone sorde |
| ACCESSIBILE | | ACCESSIBILE | ACCESSIBILE |

Descrizione percorso esterno

Dal parcheggio da Via Beretta - ingresso pedonale

Pavimentazione

Dislivelli sul percorso

Ostacoli

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| | Continua non sdruciolevole | | Dislivelli inferiori a cm 2,5 | X | Presenti |
| X | Sconnessa | X | Dislivelli raccordati | | Non presenti |
| X | Mancante | X | Dislivelli non raccordati | | |

Tipologia percorso

Tipologia parcheggio

Collegamento parcheggio/percorso

| | | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------|---|----------------|
| X | Su marciapiede | X | Posto privato | | Complanare |
| | A raso | | Convenzionato | X | Raccordato |
| | Senza marciapiede | X | Parcheggio pubblico | | Non Raccordato |

Caratteristica ingresso

Superamento ingresso

Altezza citofono/campanello

| | | | | | |
|---|------------------|---|-------------|--|--------------|
| | Apertura Esterna | X | Gradino | | Presente |
| | Apertura Interna | X | Rampa | | Non presente |
| X | Vano Aperto | | Servo Scala | | Altezza |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| Spazio Interno | Localizzazione funzione | | Collegamenti interni | | Segnaletica per non vedenti | |
| | | Piano terra | X | Scala | X | Non presente |
| | | Piano rialzato | | Rampa | | Braille |
| | | Piano terzo | | Servo Scala | | Sonora |
| | X | Su più piani | | Ascensore | | Braille e Sonora |
| | Localizzazione Ascensore | | Dimensioni Ascensore | | Larghezza minimi passaggi | |
| | | Piano Terra | Larghezza | | | |
| | | Piano Primo | Profondità | | | |
| | | | Portata | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| Bagni | Presenza di ausili | | Accessibilità | |
| | | Presenti | | Facilmente accessibile |
| | X | Non Presenti | X | Percorso NON Segnalato |

